

STS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: STS 0533

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

Glas Trösch AG Zweigniederlassung FIRESWISS Buochs Stanserstrasse 97 6374 Buochs	Leiter/in: MS-Verantwortliche/r: Telefon: E-Mail: Internet: Erstmals akkreditiert: Aktuelle Akkreditierung: Verzeichnis siehe:	Pascal Meier Pascal Meier +41 41 624 56 13 p.meier@glastroesch.ch www.glastroesch.ch 29.03.2010 27.03.2025 bis 26.03.2030 www.sas.admin.ch (Akkreditierte Stellen)
--	---	--

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 27.03.2025

Prüflaboratorium Typ B für die Entwicklung und Durchführung von experimentellen Untersuchungen von Bauteilen hinsichtlich ihrer mechanischen und brandtechnischen Eigenschaften

Produkte- oder Stoffgruppe, Tätigkeitsgebiet	Messprinzip ²⁾ (Merkmale, Messbereiche, Prüfungsarten)	Prüfverfahren, Bemerkungen (nationale, internationale Normen, eigene Verfahren)
Bauteile/Bauelemente - Fassaden - Wandsysteme - Türen und Fenster - Gläser Verglasungen	Feuerwiderstand Brandversuche und -prüfungen an Verglasungen, Bauteilen und Bauprodukten unter Anwendung der jeweiligen angemessenen Prüfmethoden Feuerwiderstandsprüfungen für nicht-tragende Bauteile Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen	Normen EN 1363 / EN 1364-1, -3 EN 1363 / EN 1634-1

STS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: STS 0533

Produkte- oder Stoffgruppe, Tätigkeitsgebiet	Messprinzip ²⁾ (Merkmale, Messbereiche, Prüfungsarten)	Prüfverfahren, Bemerkungen (nationale, internationale Normen, eigene Verfahren)
Bauteile/Bauelemente - Drehflügeltüren	Mechanische Aspekte Dauerfunktionsprüfung: - Funktionsfähigkeit - Dauerhaftigkeit - Nutzungssicherheit	Normen EN 1191, Anhang H

* / * / * / * / *