



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0184

Internationale Norm: ISO/IEC 17020:2012
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17020:2012

Tophinke Elektro-Kontroll AG
Ziegeleihof 7
6280 Hochdorf

Leiter: Michael Gmür
MS-Verantwortlicher: Michael Gmür
Telefon: +41 41 914 00 14
E-Mail: [mailto: m.gmuer@tophinke.ch](mailto:m.gmuer@tophinke.ch)
Internet: <http://www.tophinke.ch>
Erstmals akkreditiert: 12.01.2017
Aktuelle Akkreditierung: 12.01.2017 bis 11.01.2022
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
(Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 15.05.2018

Inspektionsstelle (Typ A) für Kontrollen gemäss NIV

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
NIV SR 734.27	allgemeine Kontrolltätigkeit an elektrischen Installationen gemäss NIV	ohne Art. 32 Abs. 4
NIV-Anhang (Art. 32 Abs. 4)	Elektrische Installationen von:	Der jährlichen Kontrolle unterliegend
1.1.2	Klassifizierte unterirdische Munitions- und Tankanlagen des Militärs	
1.1.3	Medizinisch genutzte Räume der Raumgruppe 2	
1.1.6	Inhabern der Betriebselektriker-Bewilligung nach Art. 13	
1.2.1	Elektrische Installationen von: Explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 20 sowie 1 und 21	Der dreijährigen Kontrolle unterliegend



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0184

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
1.3.2	Elektrische Installationen von: Klassifizierte Militäranlagen, die nicht zur Ziffer 1.1. gehören	Der fünfjährigen Kontrolle unterliegend
1.3.3	Explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 von Tankanlagen	
1.3.4	Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen	
1.3.5	Inhaber der Bewilligung nach Art. 14 + 15.	
1.3.6	Medizinisch genutzte Räume der Raumgruppe 1	
	Elektrische Installationen von:	
1.4.1	Zivilschutzbauten mit Eigenstromversorgung oder NEMP Schutz	
1.4.4	Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen, die nicht zur Ziffer 1.3.4 gehören	

Abkürzung	Bedeutung
NEMP	Nuclear Electro Magnetical Pulse
NIV	Niederspannungs – Installationsverordnung

* / * / * / * / *