

## SIS-Verzeichnis

## Akkreditierungsnummer: SIS 0216

Internationale Norm: ISO/IEC 17020:2012  
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17020:2012

DS-Controlling GmbH Alptrasse 4 8840 Einsiedeln	Leiter/in: MS-Verantwortliche/r:  Telefon: E-Mail: Internet: Erstmals akkreditiert: Aktuelle Akkreditierung: Verzeichnis siehe:	Daniel Süss Daniel Süss / Roman Schmocker +41 55 422 38 18 info@elektrokontrolleur.ch www.elektrokontrolleur.ch 16.09.2021 10.09.2021 bis 09.09.2026 www.sas.admin.ch (Akkreditierte Stellen)
---	---	--

### Geltungsbereich der Akkreditierung ab 10.09.2021

#### Inspektionsstelle (Typ A) für allgemeine Kontrolltätigkeit an elektrischen Installationen gemäss NIV

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
<b>NIV SR 734,27</b>  <b>NIV-Anhang (Art. 32 Abs. 4)</b>  1.1.6   1.2.1	<b>ALLGEMEINE KONTROLLTÄTIGKEIT AN ELEKTRISCHEN INSTALLATIONEN GEMÄSS NIV</b>  <b>Elektrische Installationen von:</b>  Inhabern einer eingeschränkten Bewilligung NIV Art. 13 (Betriebs-elektriker)  <b>Elektrische Installationen von:</b>  Explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 20 sowie 1 und 21	<b>OHNE ART. 32 ABS.4</b>    Der jährlichen Kontrolle unterliegend   Der dreijährigen Kontrolle unterliegend



## SIS-Verzeichnis

## Akkreditierungsnummer: SIS 0216

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
1.3.3	<b>Elektrische Installationen von:</b> Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 und 22 von Tankanlagen	Der fünfjährigen Kontrolle unterliegend
1.3.5	Inhabern einer eingeschränkten Bewilligung nach NIV Art. 14 + 15 <b>Elektrische Installationen von:</b>	Der zehnjährigen Kontrolle unterliegend
1.4.1	Zivilschutzbauten mit Eigenstromversorgung oder NEMP-Schutz	

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung.

Abkürzung	Bedeutung
NIV	Niederspannungs-Installationsverordnung
NEMP	Nuclear Electromagnetical Pulse

\* / \* / \* / \* / \*